

Подстанции

Таблица 1.1.4

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	8	9	10
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	49.5	0.0	3.7
2	ПС 110 кВ Катыльгинская	110/35/6	51.6	3 520.0	7.7
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	58.5	4 768.0	10.6
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	58.7	16.0	12.8
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	36.4	0.0	15.9
6	ПС 110 кВ Черемшанская	3Т 110/35/6	44.3	350.0	4.2
		35/6	58.0		
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	64.4	685.0	4.8
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	13.6	3 586.0	17.1
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	66.0	0.0	1.7
		3Т, 4Т; 6/35	66.0	0.0	5.6
11	ПС 35/6 кВ №101	35/6	66.0	172.0	1.1
12	ПС 35/6 кВ №102	35/6	40.2	10.0	3.8
13	ПС 35/6 кВ №103	35/6	57.1	790.0	5.9
14	ПС 35/6 кВ №104	35/6	73.3	12.0	1.7
15	ПС 35/6 кВ №105	35/6	89.0	10.0	0.7
16	ПС 35/6 кВ №106	35/6	39.6	2 020.0	0.2
17	ПС 35/6 кВ №107	35/6	58.3	0.0	4.2
18	ПС 35/6 кВ №108	35/6	52.4	0.0	3.0
19	ПС 35/6 кВ №109	35/6	96.2	8.0	0.2
20	ПС 35/6 кВ №110	35/6	97.3	5.0	0.2
21	ПС 35/6 кВ №111	35/6	57.8	0.0	1.7
22	ПС 35/6 кВ №112	35/6	50.1	0.0	2.0
23	ПС 35/6 кВ №113	35/6	34.7	380.0	2.1
24	ПС 35/6 кВ №114	35/6	63.3	0.0	1.5
25	ПС 35/6 кВ №115	35/6	50.6	225.0	1.0
26	ПС 35/6 кВ №123	35/6	66.0	88.0	3.3
27	ПС 35/6 кВ №124	35/6	57.5	0.0	4.2
28	ПС 35/6 кВ №125	35/6	6.6	3.0	3.7
29	ПС 35/6 кВ №126	35/6	29.7	335.0	14,8 (по стороне 35кВ)
30	ПС 10/35 кВ №127	10/35	4.8	50.0	15.2
31	ПС 35/6 кВ №128	35/6	11.0	669.0	8.1
32	ПС 35/6 кВ №129	35/6	41.3	610.0	0.2
33	ПС 35/6 кВ №130	35/6	55.0	0.0	1.8
34	ПС 35/6 кВ №201	35/6	22.0	110.0	3.0
35	ПС 35/6 кВ №202	35/6	96.0	0.0	0.4
36	ПС 35/6 кВ №203	35/6	78.4	0.0	0.9
37	ПС 35/6 кВ №204	35/6	92.5	504.0	-0.2
38	ПС 35/6 кВ №205	35/6	99.5	0.0	0.0
39	ПС 35/6 кВ №206	35/6	45.1	1 300.0	3.9
40	ПС 35/6 кВ №207	35/6	49.2	0.0	5.1
41	ПС 35/6 кВ №208	35/6	32.8	0.0	4.2
42	ПС 35/6 кВ №302	35/6	17.6	0.0	2.1
43	ПС 35/6 кВ №303	35/6	31.6	0.0	6.8
44	ПС 35/6 кВ №304	35/6	66.0	320.0	1.0
45	ПС 35/6 кВ №305	35/6	33.5	0.0	4.2
46	ПС 35/6 кВ №306	35/6	57.6	2 320.0	-0.2
47	ПС 35/6 кВ №307	35/6	20.9	1.0	7.9
48	ПС 35/6 кВ №308	35/6	22.0	860.0	6.7
49	ПС 35/6 кВ №401	35/6	35.6	460.0	3.9
50	ПС 35/6 кВ №402	35/6	0.0	0.0	4.0
51	ПС 35/6 кВ №403	35/6	4.1	510.0	3.2
52	ПС 35/6 кВ №404	35/6	49.2	560.0	1.3
53	ПС 35/6 кВ №405	35/6	66.0	0.0	0.9
54	ПС 35/6 кВ №407	35/6	17.6	0.0	3.3
55	ПС 35/6 кВ №409	35/6	41.3	9.0	2.3
56	ПС 35/6 кВ №410	35/6	27.9	0.0	4.5
57	ПС 35/6 кВ №412	35/6	60.2	40.0	2.5
58	ПС 35/6 кВ №414	35/6	52.4	1 300.0	1.4
59	ПС 35/6 кВ №415	35/6	19.3	140.0	3.1
60	ПС 35/6 кВ №416	35/6	34.0	100.0	4.0
61	ПС 35/6 кВ №417	35/6	33.3	0.0	4.0

62	ПС 35/6 кВ №418	35/6	6.1	55.0	5.8
63	ПС 35/6 кВ №420	35/6	30.3	35.0	2.7
64	ПС 35/6 кВ №421	35/6	25.3	730.0	6.6
65	ПС 35/6 кВ №501	35/6	36.7	134.0	3.8
66	ПС 35/6 кВ №502	35/6	57.8	540.0	1.0
67	ПС 35/6 кВ №503	35/6	33.2	15.0	4.2
68	ПС 35/6 кВ №516	35/6	22.7	0.0	4.9
69	ПС 35/6 кВ №524	35/6	25.8	0.0	3.0
70	ПС 35/6 кВ №548	35/6	15.1	1 330.0	1.7
71	ПС 35/6 кВ №558	35/6	52.4	480.0	2.4
72	ПС 35/6 кВ №601	35/6	55.0	0.0	4.5
73	ПС 35/6 кВ №602	35/6	17.5	1.0	5.2
74	ПС 35/6 кВ №603	35/6	29.7	0.0	4.4
75	ПС 35/6 кВ №604	35/6	55.9	0.0	2.8
76	ПС 35/6 кВ №605	35/6	63.8	593.0	2.9
77	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	4.4	0.0	2.4
78	ПС 35/6 кВ №607	35/6	22.7	0.0	4.9
79	ПС 35/6 кВ №608	35/6	62.9	0.0	2.3
80	ПС 35/6 кВ №609	35/6	86.2	0.0	1.4
81	ПС 35/6 кВ №610	35/6	38.4	2 616.0	0.6
82	ПС 35/6 кВ №611	35/6	49.0	570.0	4.4

*** Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.**