

Подстанции

Таблица 1.1.4

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	8	9	10
	Новый Васюган	110/10	17,2	0,0	4,8
1	Катыльгинская	110/35/6	71,0	5 286,7	3,6
2	Крапивинская	110/35/6	82,5	2 427,0	4,0
3	Двуреченская	110/35/6	69,6	488,1	9,9
4	Западно-Моисеевская	110/35/6	81,6	630,0	7,2
5	Черемшанская	ЗТ 110/35/6	52,5	1 470,0	3,0
	Черемшанская	35/6	84,0		
6	Игольская	110	56,0	65,0	10,9
7	Григорьевская	110/35/6	51,9	10,0	7,7
8	№101	35/6	65,0	0,0	1,4
9	№102	35/6	36,3	1 495,0	2,1
10	№103	35/6	50,0	0,0	8,0
11	№104	35/6	64,1	480,0	1,7
12	№105	35/6	78,1	270,0	1,0
13	№106	35/6	25,8	84,0	3,0
14	№107	35/6	58,0	0,0	4,2
15	№108	35/6	62,7	0,0	3,0
16	№109	35/6	63,5	579,0	1,6
17	№110	35/6	92,1	0,0	0,5
18	№111	35/6	50,0	0,0	2,0
19	№112	35/6	22,8	0,0	3,1
20	№113	35/6	38,8	0,0	2,5
21	№114	35/6	58,8	0,0	1,7
22	№115	35/6	45,2	70,0	1,3
23	№123	35/6	60,3	0,0	4,0
24	№124	35/6	51,0	660,0	4,1
25	№125	35/6	26,5	0,0	2,9
26	№126	35/6	35,1	0,0	14,8 (по стороне 35кВ)
27	№127	10/35	8,0	320,0	14,3
28	№128	35/6	11,0	0,0	8,9
29	№129	35/6	30,6	10,0	1,1
30	№130	35/6	42,8	50,0	2,2
31	№201	35/6	39,0	0,0	2,4
32	№202	35/6	87,2	340,0	2,3
33	№203	35/6	60,3	169,0	1,4
34	№204	35/6	81,0	60,0	1,1
35	№205	35/6	84,1	806,0	-0,0
36	№206	35/6	40,5	0,0	6,0
37	№207	35/6	48,2	2 484,0	2,9
38	№208	35/6	34,9	0,0	4,1
39	№302	35/6	6,8	1,5	5,9
40	№303	35/6	25,0	0,0	7,5
41	№304	35/6	75,0	420,0	0,5
42	№305	35/6	25,4	0,0	4,7
43	№306	35/6	61,6	0,0	1,0
44	№307	35/6	26,5	0,0	7,4
45	№308	35/6	18,5	90,0	8,0
46	№401	35/6	38,7	0,0	4,3
47	№402	35/6	10,5	60,0	3,6
48	№403	35/6	11,7	70,0	3,5
49	№404	35/6	10,5	0,0	3,7
50	№405	35/6	73,0	0,0	1,0
51	№407	35/6	16,2	26,0	3,4
52	№409	35/6	56,1	0,0	2,1
53	№410	35/6	16,0	2 357,7	2,5
54	№412	35/6	52,2	1 585,0	1,6
55	№414	35/6	105,0	600,0	2,1
56	№415	35/6	32,7	680,0	2,1
57	№416	35/6	43,0	670,0	3,2
58	№417	35/6	15,4	12,0	5,5
59	№418	35/6	4,6	0,0	6,1
60	№420	35/6	24,0	421,0	2,7
61	№421	35/6	44,6	904,0	5,2
62	№501	35/6	51,3	0,0	3,1
63	№502	35/6	42,0	0,0	2,6
64	№503	35/6	53,3	0,0	3,5
65	№516	35/6	23,8	0,0	4,8
66	№524	35/6	25,2	0,0	3,2
67	№548	35/6	6,0	0,0	3,8
68	№558	35/6	34,9	0,0	4,1
69	№601	35/6	59,6	108,1	4,9
70	№602	35/6	38,1	140,0	4,1
71	№603	35/6	30,9	490,0	4,1
72	№604	35/6	53,3	0,0	3,5
73	№605	35/6	78,0	0,0	3,5
74	№606	35/6	42,2	0,0	1,6
75	№607	35/6	9,5	380,0	5,3
76	№608	35/6	44,6	0,0	4,0
77	№609	35/6	90,0	400,0	2,0
78	№610	35/6	27,6	0,0	4,9
79	№611	35/6	51,6	0,0	5,7

*** Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.**